

УДК 66.045.1:621.438

Ганжа А. Н., Марченко Н. А. Моделирование процессов в воздухоохладителях стационарных ГТУ // Двигатели внутреннего сгорания. - 2007. - №2. - С.93-97.

Разработаны методы и средства анализа воздухоохладителей с учетом особенностей эксплуатации. Исследовано влияние количества заглушенных труб в связи с их загрязнением из-за неудовлетворительного качества циркуляционной воды. С помощью созданной методики можно исследовать эффективность и прогнозировать ресурс вновь разрабатываемых, устанавливаемых, модернизируемых или действующих воздухоохладителей стационарных ГТУ. Ил. 4. Библиогр. 6 назв.