

УДК 66.045.1:621.438

Ганжа А.М., Марченко Н.А. Моделювання процесів у повітроохолоджувачах стаціонарних ГТУ // Двигуни внутрішнього згоряння.- 2007.- №.- С.93-97.

Розроблено методи та засоби аналізу повітроохолоджувачів з врахуванням особливостей експлуатації. Досліджено вплив кількості заглушених труб у зв'язку з їх забрудненням через незадовільну якість циркуляційної води. З допомогою створеної методики можна досліджувати ефективність та прогнозувати ресурс повітроохолоджувачів, що розроблюються, встановлюються, модернізуються чи експлуатуються стаціонарних ГТУ. Іл. 4. Бібліогр. 6 назв.