

Федяй Г.С., Швидкий О.В., Україна, Харків

ОСОБЛИВОСТІ СТАРІННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

Деградацію гумової ізоляції контрольних кабелів можна простежити за змінами її електричних характеристик у процесі терморадіаційного старіння до досягнення граничного технічного стану. Результати електричних характеристик можна також порівнювати з результатами механічних характеристик.

Федяй А.С., Швидкий А.В., Украина, Харьков

ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Деградацію резинової ізоляції контрольних кабелів можна прослідкувати по змінам її електричних характеристик в процесі терморадіаційного старіння вплоть до досягнення предельного технічного стану. Результати електричних характеристик можна також порівнювати з результатами механічних характеристик.

Fedyai A.S., Shvidkiy A.V., Ukraine, Kharkiv

PARTICULARITIES OF CONTROL CABLES AGEING WITH RUBBER INSULATION

Degradation of control cables rubber insulating possible to research on change its electrical parameters in process of thermal and radiation ageing up to achievements of limiting technical condition. Results of electric characteristics can be compared to results of mechanical characteristics also.