

**ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА**
Селихов Ю.А., Коцаренко В.А., Хурани Ж.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

Проблемы энергосбережения в настоящее время имеют важное значение в связи с ограниченностью природных ресурсов, неравномерным их распределением, а также в связи с возрастающим техногенным загрязнением окружающей среды, к которым относятся продукты сгорания традиционных источников энергии – органического топлива, используемого для производства тепловой энергии в котельных установках [1]. Уменьшение вредного влияния на окружающую среду достигается внедрением нетрадиционных источников энергии. В работе был выбран прототип системы горячего водоснабжения жилого дома. Сделан анализ работы и выявлены его недостатки. Из нетрадиционных источников энергии был выбран тепловой насос как источник тепловой энергии. Представлена разработанная нами автоматизированная система управления тепловым насосом системы горячего водоснабжения жилого дома с круглосуточным компьютерным управлением.

В установке использованы новые материалы, разработана схема автоматизации с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ), и выбраны технические средства автоматизации на основе комплекса регулирующих и функциональных блоков на микропроцессорном контролере серии КОНТРАСТ "КР-500". Система автоматизации тепловым насосом горячего водоснабжения обеспечила круглосуточное компьютерное управление, защиту установки от аварийных режимов, а также, сигнализацию отклонений от номинальных режимов и охрану окружающей среды. Это позволило продлить срок работы оборудования и уменьшило расходы горячего теплоносителя, улучшило работу системы горячего водоснабжения на номинальных режимах [2]. По основным технологическим параметрам: температура нагрева теплоносителя, удельные тепловые потоки и КПД был выполнен теплотехнический расчет; эксергетический и экономический расчеты, подтвердившие тепловые показатели и срок окупаемости теплового насоса [3].

Выводы. Для предлагаемой технологической схемы системы горячего водоснабжения с помощью теплового насоса выбраны: новые материалы, оборудование, технические средства автоматизации и разработана схема управления из АРМ. Результаты расчетов показывают, что разработанная автоматизированная система управления горячим водоснабжением жилого дома выдерживает температуру теплоносителя в заданных номинальных режимах без скачков температуры и аварийных отключений, при подготовке работника жилищно-эксплуатационного управления или жильца дома, температуру в доме можно устанавливать в ручном режиме, срок окупаемости системы горячего водоснабжения около пяти лет. Введение в эксплуатацию тепловых насосов улучшает экологическую ситуацию района потребления тепловой энергии.

Литература:

1. Рей Д., Макмайл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982.-224 с., ил.
2. Галимова Л.В. Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы: Учеб. пособие / Астрахан. Гос.тех. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 1997. – 226 с.
3. Эксергетические расчеты технических систем: Справ. пособие/ Бродянский В.М. и др.: Под ред. Долинского А.А., Бродянского В.М. АН УССР. Ин-т технической теплофизики.- Киев: Наук. Думка, 1991.-360 с.