

І.В. Нижевский, В.И. Нижевский, В.И. Гуль

К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ С ПРИЕМЛЕМОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗНОСА ЭЛЕКТРОДОВ СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Приведений аналіз показав, що вимогу значної відстані рознесення електродів трьохелектродної схеми вимірювання проблематично забезпечити в районах з щільною забудовою території. Запропонована методика визначення власних і взаємних опорів в трьохелектродній схемі вимірювання при використанні властивості взаємозамінності функцій електродів. Новизна методики полягає в тому, що її реалізація не вимагає пошуку місця нульового потенціалу для потенційного електрода.

Приведенный анализ показал, что требование значительного расстояния разноса электродов трехэлектродной схемы измерения проблематично обеспечить в районах с плотной застройкой территории. Предложена методика определения собственных α_{ii} и взаимных α_{ik} сопротивлений в трехэлектродной схеме измерения при использовании свойства взаимозаменяемости функций электродов. Новизна методики состоит в том, что её реализация не требует поиска места нулевого потенциала для потенциального электрода.

Измерения сопротивления растеканию заземлителей различных конфигураций и в послойно неоднородных (по удельному сопротивлению) грунтах рассматриваются во многих работах. Отметим, что объём и уровень освещения особенностей такого измерения, достаточные для настоящей разработки, приведён в работе В.В. Бургдорфа и А.И. Якобса [1]. Ниже использованы отдельные фрагменты указанной работы.

Методы измерения электрических характеристик заземляющих устройств должны обеспечивать следующие основные требования: ошибки при измерении не должны превышать 10%; малую трудоёмкость измерения, практически полную электробезопасность персонала, выполняющего измерения, а также лиц, случайно прикасающихся во время измерения к заземлённым частям электроустановки.

Дополнительное требование, относящееся к методу и используемым приборам, – максимально возможная помехозащищенность. Известные методы измерений и используемые приборы пока не свободны от ряда недостатков и лишь частично соответствуют всем этим требованиям.

Сопротивление заземляющего устройства по определению численно равно отношению потенциала на заземляющем устройстве (в месте ввода тока) к току, стекающему с него в землю. Реально экспериментальное определение сопротивления заземляющего устройства сводится, в конечном счете, к одновременному измерению на нем напряжения и стекающего в землю тока. Для этого используют схему "амперметра и вольтметра", которая состоит из постороннего источника ЭДС, амперметра, вспомогательного (токового) заземлителя, потенциального электрода и вольтметра. Токовый заземлитель в большинстве случаев выполняют из одного или нескольких вертикальных электродов длиной от 1 до 3 м либо используют какой-либо существующий заземлитель сравнительно небольших размеров, например трансформаторной подстанции напряжением 10/0,38 кВ; при этом, однако, обязательно отсоединяют все естественные заземлители, включая нулевые защитные провода ВЛ на напряжением 0,38 кВ.

В качестве потенциального электрода применя-

ют одиничный вертикальный электрод длиной от 1 до 3 м (чем ниже удельное сопротивление поверхностного слоя земли, тем короче может быть потенциальный электрод). Цепь тока образована последовательно включенными источником ЭДС, амперметром, испытуемым заземляющим устройством, землей и токовым заземлителем. Вольтметр включают между испытуемым заземляющим устройством и потенциальным электродом.

Ориентировочно оценить ожидаемое сопротивление простого составного заземлителя можно известным путем, используя коэффициент использования η . Например, при расположении трех ($n = 3$) однometровых электродов диаметром 1 см по контуру (взаимоудаление 0,5 м) в грунте ($\rho = 100 \text{ Ом}\cdot\text{м}$) получаем $R_{\text{системы}} = 36,55 \text{ Ом}$ ($R_{\text{одного}} = 95,4 \text{ Ом}$; $\eta = 0,87$); при $n = 6$ и тех же электродах с равномерным шагом по контуру имеем $\eta = 0,7$ и $R_{\text{системы}} = 22,7 \text{ Ом}$.

Собственно контурный заземлитель трансформаторной подстанции имеет максимальное сопротивление на данной площади S при расположении по периметру незаглубленного (поверхностного) горизонтального заземлителя, которое определяется как

$$R_{\text{макс}} = \left(0,233 - 183 \lg \frac{d_0}{\sqrt{S}} \right) \frac{\rho_{\text{ЭР}}}{\sqrt{S}}, \quad (1)$$

где d_0 – диаметр круглого электрода заземлителя. При $S = 36 \text{ м}^2$, $d_0 = 1 \text{ см}$ и $\rho_{\text{ЭР}} = 100 \text{ Ом}\cdot\text{м}$, $R_{\text{макс}} = 7,82 \text{ Ом}$.

Размещение вертикальных электродов по периметру (длина электрода l_b , шаг размещения a) снижает сопротивление до $R_{\text{макс}} \cdot \Delta$, где Δ ориентировано составляет от 0,7 до 0,9 при изменении отношения a/l_b соответственно в пределах от 2 до 8.

Источник ЭДС создает ток I_n в цепи между заземлителем объекта (R_z) и токовым электродом (R_t). Ток в грунте в свою очередь определяет в окрестностях электродов потенциальное поле и любой третий электрод получит некоторый потенциал φ_n , причем такой электрод-заземлитель как бы увеличивает проводимость некоторого объема грунта и снижает сопротивление для части общего тока в цепи $R_z - R_t$. В результате действие третьего заземлителя характеризуется его сопротивлением заземления $R_n = \varphi_n I_n^{-1}$ и

влиянием тока $I_{\text{п}}$ на ток источника I в сторону его увеличения и, как следствие, снижается R_x против случая отсутствия такого третьего электрода.

Предположим для упрощения, что потенциальный электрод на ток в цепи $R_3 - R_t$ не влияет, т.е. его, как третий заземлитель, рассматриваем только с точки зрения получения потенциальным электродом некоторого потенциала $\varphi_{\text{п}}$.

При пренебрежении также падением напряжения в заземляющих проводниках потенциал заземляющего устройства в точке ввода тока φ_3 , наводится измерительным током $+I_{\text{и}}$, выходящим из него в землю, и током $-I_{\text{и}}$ входящим из земли в токовый заземлитель:

$$\varphi_3 = R_3 I_{\text{и}} - \alpha_{3,t} I_{\text{и}}, \quad (1)$$

где $\alpha_{3,t}$ – взаимное сопротивление между испытуемым и токовым заземлителями, численно равное отношению потенциала $\varphi_{3,t}$, который был бы наведен током $I_{\text{т}}$, стекающим с токового заземлителя в землю, если бы второй полюс электрической цепи был бы удален на очень большое теоретически бесконечное расстояние от токового заземлителя:

$$\alpha_{3,t} = \varphi_{3,t} / I_{\text{т}}. \quad (2)$$

Поля токов $+I_{\text{и}}$ и $-I_{\text{и}}$ в месте размещения зонда определят потенциал зонда $\varphi_{\text{п}}$

$$\varphi_{\text{п}} = \alpha_{\text{п},3} I_{\text{и}} - \alpha_{\text{п},t} I_{\text{и}}, \quad (3)$$

где $\alpha_{\text{п},3}$ и $\alpha_{\text{п},t}$ – взаимные сопротивления соответственно между зондом и испытуемым заземлителем, зондом и токовым заземлителем.

Напряжение между заземлителем R_x и потенциальным электродом, измеряемое вольтметром, с учетом соотношений (2) и (3) равняется

$$U_{\text{и}} = \varphi_3 - \varphi_{\text{п}} = [(R_3 - \alpha_{3,t}) - (\alpha_{\text{п},3} - \alpha_{\text{п},t})] I_{\text{и}} = [R_3 + \delta(R_3)] I_{\text{и}}, \quad (4)$$

где $\delta(R_3) = \alpha_{\text{п},t} - \alpha_{3,t} - \alpha_{\text{п},3}$ – абсолютная систематическая ошибка измерения.

Соответствие точности измерения R_3 , основному требованию (относительная ошибка измерения не выше 10 %) может быть достигнуто лишь при относительной систематической ошибке измерения ΔR_3 , задетою меньшей 10 %. Действительно, общая относительная ошибка измерения складывается из ΔR_3 и погрешности, обусловленной неточностью измерительного прибора. Современные переносные измерительные приборы имеют класс не выше 2,5.

Класс, как известно, характеризует наибольшую абсолютную ошибку измерения, равную произведению значения класса на соответствующий предел измерения, деленный на 100.

Поэтому и действует известное правило: так выбирать предел измерения, чтобы отсчет производить вблизи правой границы шкалы. При этом относительная ошибка измерения все равно несколько превышает класс прибора.

Обычно предел измерения удается подобрать лишь так, чтобы отсчет приходился примерно на среднюю часть шкалы. В этом случае даже при равномерной шкале прибора относительная ошибка измерения превышает класс в 2 раза. Поэтому при классе прибора 2,5альная относительная ошибка измерения прибором составляет около 5 %, и на долю до-

пустимого $\Delta(R_3)$ остается также лишь около 5 %. Следовательно, геометрию расположения токового заземлителя и зонда требуется выбрать такой, чтобы $\Delta(R_3)$ не превышала 5 %.

Имеются два принципиально различных пути уменьшения $\Delta(R_3)$.

Первый состоит в уменьшении $\alpha_{\text{п},t}$, $\alpha_{3,t}$ и $\alpha_{\text{п},3}$. Достигнуть этого можно только увеличением расстояния между потенциальным электродом P , токовым заземлителем T и испытуемым заземляющим устройством Z . Расчеты показывают, что погрешность $\Delta(R_3)$ меньшая 5 %, будет достигнута, если расстояния между P , T и Z будут в 8 раз и более превышать размер большей стороны фигуры, образованной контуром заземлителя. Очевидно, что такой разнос потенциального электрода и токового заземлителя осуществить трудно, в особенности в случае заземлителя, имеющего в плане значительные размеры.

Второй путь заключается в подборе такого взаимного расположения P , T и Z , при котором $\Delta(R_3)$ теоретически должно равняться нулю, этот путь рассмотрен Ослоном А.Б. [2]. И в частном случае земли с однородным удельным сопротивлением не вызывает сомнений, что по мере удаления от заземлителя, имеющего любую конфигурацию, электрическое поле стекающего с него тока все больше приближается по форме к полю точечного источника, расположенного в геометрическом центре заземлителя. Так, поле тока простого вертикального заземлителя длиной l_b уже на расстоянии по горизонтали, равном $4l_b$, отличается всего на 1 % от поля тока точечного источника. Аналогичная картина для поля тока заземлителя в виде круглой пластины с диаметром D (идеализированное представление сложного заземлителя) наблюдается на расстоянии от центра заземлителя, равном $2D$. Это дает основание при расстояниях, превышающих $4l_b$ для простых вертикальных заземлителей и $2D$ для сложных заземлителей (здесь D – размер наибольшей диагонали заземлителя), использовать при расчете взаимных сопротивлений простейшую формулу для точечного источника тока T и точки M , расположенных на поверхности земли на расстоянии r_{MT} друг от друга:

$$\alpha_{\text{MT}} = \rho / 2\pi r_{\text{MT}}. \quad (5)$$

Примем, что электроды P и T расположены друг от друга и от центра Z на расстояниях, при которых для расчета их взаимных сопротивлений допустимо использовать формулу (5). Обозначим расстояния $r_{\text{п},t}$, $r_{3,t}$, $r_{\text{п},3}$, соответственно между P и T , Z и T , P и Z и запишем условие равенства нулю ошибки $\delta(R_3)$:

$$\delta(R_3) = \alpha_{\text{п},t} - \alpha_{3,t} - \alpha_{\text{п},3} = \frac{\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_{\text{п},t}} - \frac{1}{r_{3,t}} - \frac{1}{r_{\text{п},3}} \right) = 0. \quad (6)$$

Уравнение (6) определяет геометрию расположения токового заземлителя и потенциального электрода, при которой погрешность измерения R_3 , обусловленная взаимным влиянием Z , T и P , равна нулю. Отметим три частных случая взаимного расположения Z , T и P , удовлетворяющих уравнению (6).




Рис. 1. Основные схемы взаимного расположения заземлителя 3 и электродов Т и П: а, б – однолучевые схемы; в – двухлучевая схема (x – центр заземлителя)

Первый случай (рис. 1, а): 3, П и Т расположены на одной прямой – однолучевая схема; $r_{3,\text{п}} = 0,618 \cdot r_{3,\text{т}}$, $r_{\text{п},\text{т}} = 0,382 \cdot r_{3,\text{т}}$.

Второй (рис. 1, б): 3, Т и П также расположены на одной прямой; $r_{3,\text{п}} = 1,618 \cdot r_{3,\text{т}}$, $r_{\text{п},\text{т}} = 0,618 \cdot r_{3,\text{т}}$.

Третий случай (рис. 1, в) 3, Т и П расположены в вершинах равнобедренного треугольника (двулучевая схема); $r_{3,\text{т}} = r_{3,\text{п}}$ и $r_{\text{п},\text{т}} = 0,5 \cdot r_{3,\text{т}}$.

Многочисленные расчеты показали, что и при двухслойной электрической структуре земли погрешность измерения R_3 , связанная с взаимным расположением 3, Т и П, не превышает 5 % при применении схем расположения измерительных электродов по рис. 1. Вместе с тем опыт использования схем расположения Т и П в реальных условиях выявил нецелесообразность применения схемы по рис. 1, б из-за значительной длины измерительных проводов для подключения вольтметра, а также неудобства отмерять расстояние до Т и П от геометрического центра сложного заземлителя.

Рассмотрение первого и второго путей получения приемлемой оценки сопротивления заземления некоторого объекта позволяет отметить как недостатки реализации этих путей следующее: требование значительного разноса электродов трехэлектродной схемы измерения проблематично обеспечить в районах с плотной застройкой территории; направление разноса электродов следует связывать с конфигурацией обследуемого заземлителя, т.е. трассами присоединенных к подстанции линий электропередачи, другими естественными заземлителями (канализация, глубокие скважины и т.п.), так как учет этих факторов затрудняет выбор направления разноса. Увеличение разноса электродов и использование длинных проводников сопровождается ростом наводок, в частности, в цепи измерения потенциала. Необходимы дополнительные меры по ограничению влияния таких наводок.

В связи с вышеизложенным предлагается **третий** путь, а именно определение собственных α_{ii} и взаимных α_{ik} сопротивлений в трехэлектродной схеме измерения при использовании свойства взаимозаменяемости функций электродов. Очевидно уже на примере выражения (4), что корректная оцифровка коэффици-

ентов α_{ii} и α_{ik} достаточна для желательного ограничения абсолютной систематической ошибки $\delta(R_3)$. Существенно, что реализация этого третьего пути не требует поиска места нулевого потенциала для потенциального электрода.

Рассмотрим теоретическую сторону для третьего пути.

Три электрически не связанных заземления (объекта) расположены (рис. 2) в точках 1, 2 и 3 на территории, собственные сопротивления R_1 , R_2 и R_3 , взаимные R_{12} , R_{13} и R_{23} .

В отдельных опытах измеряем: приложенное от источника напряжение U , ток I и падения напряжения между точками (выходами заземлений).

При приложении напряжения $U_{12} = U$ и протекающем в цепи токе I (вводимый ток в точку 1 обозначим I' , ток из точки 2 на источник I'') измеряем напряжения U_{13} и U_{23} .




Рис. 2. Расположение заземлений на территории, их сопротивления и измеряемые напряжения

В отдельных точках (выводах заземлений) появляются потенциалы: ϕ_1 , ϕ_2 и ϕ_3 . Потенциал ϕ_3 имеет знак либо по току I' , либо по току I'' и рассматривается как сумма

$$\phi_3 = \phi_3' + \phi_3''. \quad (7)$$

для соответствующих токов влияния.

По уравнению Максвелла

$$\phi_3 = I' \cdot R_{13} + I'' \cdot R_{23}, \quad (8)$$

причем токи $I = I' = I''$, но разных направлений. Прием как положительное направление для тока I' .

Появление потенциала ϕ_3 создает в заземлителе 3 ток $I_3 = \phi_3 \cdot R_3^{-1}$. В случае, когда $U_{13} < U_{23}$, ток I_3 направлен как I' и $R_{13} < R_{23}$; при $U_{13} > U_{23}$ имеем $R_{13} > R_{23}$ и направление тока I_3 совпадает с I'' .

Для группы по рис. 2 заземлений система уравнений Максвелла в случае $U_{13} < U_{23}$ имеет вид:

$$\phi_1 = I' R_1 - I'' R_{12} - R_{13} I_3; \quad (9)$$

$$\phi_2 = I' R_{12} - I'' R_2 - R_{23} I_3; \quad (10)$$

$$\phi_3 = I' R_{13} - I'' R_{23};$$

$$\phi_3' - \phi_3'' = U_{13} - U_{23}. \quad (11)$$

Поскольку

$$I_3 = \phi_3 R_3^{-1} = I (R_{13} - R_{23}) R_3^{-1}, \quad (12)$$

тогда

$$\phi_1 = I R_1 - I R_{12} - I (R_{13} - R_{23}) R_{13} R_3^{-1}. \quad (13)$$

Измеряемое напряжение

$$\begin{aligned} U_{13} &= \phi_1 - \phi_3 = \\ &= I [(R_1 - R_{12}) - R_{13} R_3^{-1} (R_{13} - R_{23}) - (R_{13} - R_{23})] \end{aligned} \quad (14)$$

и

$$R_{1-3\text{ЭКВ}} = U_{13}I^{-1} = \\ = (R_1 - R_{12}) - R_{13}R_3^{-1}(R_{13} - R_{23}) - (R_{13} - R_{23}) \quad (15)$$

По аналогии рассуждения приводят к следующему выражению при $U_{13} < U_{23}$ (или $R_{13} < R_{23}$):

$$R_{2-3\text{ЭКВ}} = U_{23}I^{-1} = \\ = (R_2 - R_{12}) + R_{23}R_3^{-1}(R_{13} - R_{23}) - (R_{13} - R_{23}) \quad (16)$$

Подключаем источник между точками 2 и 3, т.е. с некоторым током I и напряжением U . При условии (по данным измерений), когда $U_{12} < U_{13}$ (или $R_{13} < R_{12}$), получим:

$$R_{1-2\text{ЭКВ}} = U_{12}I^{-1} = \\ = (R_2 - R_{23}) + R_{12}R_1^{-1}(R_{12} - R_{13}) + (R_{12} - R_{13}) \quad (17)$$

и

$$R_{1-3\text{ЭКВ}} = U_{13}I^{-1} = \\ = (R_3 - R_{23}) + R_{13}R_1^{-1}(R_{12} - R_{13}) + (R_{12} - R_{13}) \quad (18)$$

Ввод источника (некоторые U и I) между точками 1 и 3 и в случае $U_{12} > U_{23}$ приводит к следующим выражениям связи для шести неизвестных (R_{ii} и R_{ik}):

$$R_{1-2\text{ЭКВ}} = U_{12}I^{-1} = \\ = (R_1 - R_{13}) + R_{12}R_2^{-1}(R_{12} - R_{23}) + (R_{12} - R_{23}) \quad (19)$$

и

$$R_{2-3\text{ЭКВ}} = U_{23}I^{-1} = \\ = (R_3 - R_{13}) - R_{23}R_2^{-1}(R_{12} - R_{23}) + (R_{12} - R_{23}) \quad (20)$$

Необходимо рассмотреть выражение связи шести неизвестных для случая других неравенств по напряжениям U_{ik} .

Пусть в опыте ввода источника в точки 1 и 2 (U, I) имеем $U_{13} > U_{23}$. Это приведет к изменению направления тока I_3 , причем направление положительное принимается для точки ввода 1. Выражения (15) и (16) сохраняют свой вид, так как корректировка направления тока I_3 происходит автоматически.

В опыте ввода тока источника в точки 2 и 3 и в случае $U_{13} > U_{12}$ формулы (17) и (18) сохраняются также. То же следует отметить и для опыта с вводом источника в точки 1 и 3, когда получим по измерениям $U_{23} > U_{12}$, т.е. сохраняются выражения (19) и (20).

ВЫВОДЫ

1. В работе впервые предложена методика определения собственных α_{ii} и взаимных α_{ik} сопротивлений в трехэлектродной схеме измерения при использовании свойства взаимозаменяемости функций электродов.

2. Новизна методики состоит в том, что её реализация не требует поиска места нулевого потенциала для потенциального электрода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бургсдорф В.В., Якобс А.И. Заземляющие устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 400 с.
- Ослон А.Б. Об измерении сопротивлений заземления // Электричество. – 1957. – № 2. – С. 56-58.
- Заземляющие устройства на линиях электропередачи и подстанциях высокого напряжения. Итоги науки и техники. Электрические станции, сети и системы. – М.: Изд-во ВНИТИ, 1966. – С. 65-184.

Поступила 20.09.2010

Нижевский Илья Викторович

Нижевский Виктор Ильич, к.т.н.

Гуль Виктор Иванович, к.т.н., проф.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт"

61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПИ"

кафедра "Передача электрической энергии"

тел. (0572) 707-69-77

I.V. Nizhevskiy, V.I. Nizhevskiy, V.I. Gul

To the problem of measuring with acceptable error an object's grounding resistance under measuring circuit electrodes spacing limitations.

The analysis presented shows that it is problematic to provide a requirement for considerable spacing between the electrodes in a three-electrode measuring circuit in compact planning areas. A technique for determination of intrinsic and mutual resistance in the three-electrode measuring circuit under application of the electrode functions interchangeability property is introduced. The novelty of the technique consists in absence of necessity to search a zero potential point for the voltage-operated electrode.

Key words – three-electrode circuit, zero potential, property of interchangeability.